



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-TR.ПБ74.В.00076/20

Серия RU № 0149694

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР ТЕХНОЛОГИЙ», место нахождения: 117042, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АДМИРАЛА РУДНЕВА, ДОМ 4, ЭТАЖ 6, ПОМЕЩЕНИЕ IV, ОФИС 613, адрес места осуществления деятельности: 117042, РОССИЯ, Г Москва, ул Адмирала Руднева, дом 4, этаж 6, помещение IV, офис 613, ОГРН: 1187746469096, номер телефона: +79154152183, адрес электронной почты: mirtekhologiy@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

VITAL ASANSOR ELEKTRIK ELEKTRONIK MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI, место нахождения: ТУРЦИЯ, Buyuk Kayacik OSB. Mah. 9 Nolu Sokak No:31 Selcuklu/Konya, адрес места осуществления деятельности: ТУРЦИЯ, Buyuk Kayacik OSB. Mah. 9 Nolu Sokak No:31 Selcuklu/Konya.

ПРОДУКЦИЯ

Двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости: тип VCK 1202 (горизонтально-раздвижные двухстворчатые центрального открывания), тип VTK 1202 (горизонтально-раздвижные двухстворчатые телескопические бокового открывания); тип VTK 1203 (горизонтально-раздвижные трехстворчатые телескопические бокового открывания), габаритными размерами проема в свету: по ширине 1240 мм, по высоте 2010 мм, выпускаемые по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-168/10-2020 от 30.10.2020, выданного испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 166-CC/09-2020 от 04.09.2020, выданного Органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов». Предел огнестойкости дверей — Е30.
Условия хранения: двери должны храниться в закрытых помещениях при температуре от +5°C до +25°C с относительной влажностью воздуха не более 80%. Срок хранения — не менее 2 лет. Срок службы — не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

30.10.2020

ПО

29.10.2025

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Федорова Наталья Александровна

(Ф.И.О.)

Бусеникин Владимир Владимирович

(Ф.И.О.)