



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-TR.ПБ68.В.02192/25

Серия RU

№ 0565096

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕНТРУМ»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 101000, Россия, город Москва, переулок Милютинский, дом 10, строение 1, этаж 3, помещение VIII, комната 4, офис 2.
Основной государственный регистрационный номер: 5167746491094.
Телефон: +74950115666. Адрес электронной почты: zentrumm@rambler.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

VITAL ASANSOR ELEKTRIK ELEKTRONIK MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Турция, Кonya 3. Organize Sanayi Bolgesi Buyukkayaci OSB Mahallesi, 9.Sokak No:31 Selcuklu / Konya, ГЛОНАСС: 37.9792561, 32.621010.

ПРОДУКЦИЯ

Двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости без теплоизоляции створок, без остекления, горизонтально-раздвижные:

- двухстворчатые центрального открывания типа VCK 2P C (E60),
 - двухстворчатые телескопического бокового открывания типа VTK 2P (E60),
 - трехстворчатые телескопического бокового открывания типа VTK 3P (E60),
 - четырехстворчатые центрального открывания типа VCK 4P C (E60),
- шириной проема в свету от 700 до 1400 мм, высотой проема в свету от 1400 до 2300 мм; толщиной металла не менее 1,5 мм.
Продукция изготовлена в соответствии с Технической документацией изготовителя № VAEM-001 от 10.05.2024 года.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-190/02-2025 от 27.02.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 01-ОС/11-06/24 от 23.07.2024 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Голубева Дарья Львовна, Булдакова Мария Алексеевна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов». Предел огнестойкости – E60. Условия хранения: в сухих закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Срок хранения – 3 года. Срок службы – не менее 25 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 18.07.2024 года. Договор уполномоченного лица № 163 от 10.05.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

28.02.2025

ПО

27.02.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Гренский Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)